



УТВЕРЖДАЮ
в.и.о. директора
ГКП НА ПХВ "Жетыбайская сельская больница"
Управление здравоохранения Мангистауской области
_____ Тасмуханов Н.Т.
« _____ » _____ 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: ГКП НА ПХВ "Жетыбайская сельская больница" Управление здравоохранения Мангистауской области
В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) в ЛПУ необходимо провести систему лечебного газоснабжения в здании больницы, которое включает в себя:

№	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Рампа разрядная кислородная 2*5 в шкафом исполнении	шт	2
2	Система клапанная одиночная	шт	24
3	Увлажнитель кислорода	шт	24
4	Вентиль магистральный	шт	4
5	Трубы из медных труб д.8 включая фитинги	м	42
6	Трубы из медных труб д.10 включая фитинги	м	155
7	Трубы из медных труб д.12 включая фитинги	м	215
8	Трубы из медных труб д.16 включая фитинги	м	19

Установлено: необходимость в срочном порядке привлечь специализированную компанию для проведения линии лечебного газоснабжения

Заведующий хозяйством

Жакупов А. Б.

